



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
**LEONARDO DA VINCI**

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  
- Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing  
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio



Via Leonardo da Vinci 1, 20093, Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 2516501 – Fax 02 27301584 – C.F. 85022310156  
Codice Istituto MIIS02700G – Sito Web: [www.istitutoleonardodavinci.edu.it](http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it) E-mail: [MIIS02700G@istruzione.it](mailto:MIIS02700G@istruzione.it) – [MIIS02700G@pec.istruzione.it](mailto:MIIS02700G@pec.istruzione.it)

Circ. n° 26

Cologno Monzese, 17 Settembre 2019

STUDENTI  
DOCENTI  
PERSONALE ATA  
DSGA

Oggetto: Prova di evacuazione pilotata a.s. 2019/2020- Procedure di sicurezza nella scuola.

**Con la presente si informa che in data 26 Settembre 2019 ore 9.15 si svolgerà la prova di evacuazione.**

La normativa sulla sicurezza prevede l'obbligo di effettuare prove di evacuazione, allo scopo di verificare l'efficacia e la funzionalità del Piano di emergenza e di testare le procedure.

Nell'imminenza dell'effettuazione di una esercitazione a tale scopo, richiamo tutti alla necessità di essere informati sulle procedure consultando il piano di emergenza pubblicato sul sito della scuola e presente, in forma sintetica, in tutte le classi.

In particolare i coordinatori delle classi prime curano l'adeguata diffusione del documento, con particolare riferimento alle modalità di evacuazione.

Il personale ATA in servizio ai piani controlla la presenza in ogni classe e in ogni luogo di attività didattica (laboratori, palestre,...) del piano di emergenza e del cartello verde/giallo da utilizzare in caso di evacuazione; in caso di mancanza segnala al DSGA.

In caso di allarme la Segreteria Didattica provvede ad avvisare immediatamente il terzo piano via telefono o citofono.

Il segnale di allarme è costituito da 5 squilli di campanella a breve distanza in caso di allarme antincendio o da 1 squillo prolungato di campanella in caso di allarme terremoto.

Il rientro nell'edificio scolastico al termine dell'emergenza avverrà solo dopo apposita indicazione da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Graziella Ercoli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)